

Expedient nº 4019542 Parte 2

Pàgina 3

## CLASIFICACIÓN

Documento de Referencia:

- UNE-EN 13501-1:2002: "Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego".
- prEN WI 127105: Guidance on direct and extended application dated 2004-04-14

Clasificación del producto ensayado: **CLASE A2<sub>FL</sub> s1**

Campo de aplicación directo: Esta clasificación es válida para los productos pertenecientes a la **FAMILIA UNIVERSO**

**UNIVERSO, AZURITA, TITANEO, POLAR, ICARO, VENUS, RUBÍ, AZABACHE, MEDITERRÁNEO, LAREDO, MONTANA, RUSHMORE, MOJAVE, CHEROKEE, COLORADO, YELLOWSTONE, SEQUOIA, GIALLO VENECIANO, EVERGLADES, LÁCTEA**

Esta clasificación sólo es válida para las condiciones finales de uso descritas en el presente informe.

Descripción de las condiciones finales de uso:

Producto destinado a revestimiento de suelos, tanto en interior como en exterior.

*El plazo de validez es el indicado en el sistema de certificación del producto.*

**Este documento no representa ninguna aprobación tipo ni certificación del producto.**

LGAI Technological Center, S.A.

Enric Font i Piqué  
Director Centro de Construcción  
LGAI Technological Center S.A.

Jordi Mirabent Junyent  
Responsable de Fuego  
LGAI Technological Center S.A.

GAI Technological Center, S.A.

Núria Gómez Martínez  
Técnico Responsable  
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas y en el momento y las condiciones indicadas.